



**LEGENDA:**

- stávající přípoj. skřín
- rušené přípoj. skřín
- stávající elektroměr
- nová přípoj. skřín
- nová přípoj. skřín pro 2 oddělné masy
- stávající rozpoj. skřín
- nová rozpoj. skřín
- kabelová spojka
- trasa nového kabelového vedení NN 1kV
- stávající kabelové vedení NN 1kV (trasa)
- rušené kabelové vedení NN 1kV
- obrýsy budoucí zástavby
- mapa katastrální
- mapa doplňující
- obrýsy budov

123/4 123  
123/4 123

**SOUSTAVA** 1VN - IT, 3~., 50s", 22kV, 1x 20A  
 NN - TN-C, 3+PEN~, 50s", 230/400V  
**OCHRANA** 1VN - Zeměním dle ČSN EN 50522 a PNE 33 0000-1 ed.5  
 NN - Samozipným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a PNE 33 0000-1 ed.5  
**PROSTŘEDÍ** 1Staveno v protokolem o určení vlivů dle PNE 33 0000-2 ed.4

datum: leden 2019	kreslil: Jeroslav Sosa	vpracoval: Jeroslav Sosa	zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Tracht
investor: PRE distribuce, a.s. Svratecká 3199/19a 150 00 Praha 5	 e-mail: mercator.projekty@volny.cz Tel: 31862462		
název akce: Praha - Lochkov, Otešinská - nový kNN D.A. KABELOVÁ ČÁST			
název výkresu: Situace stavby	mřítko: M 1:500	číslo výkresu: D.A-132/2019	

